

## 【 別紙 】

### 耐震改修学校棟別順位表(屋内運動場)

(平成25年3月現在)

順位	学校名	棟番号	棟名称	構造	延面積 m <sup>2</sup>	竣工年月	経過年月	耐震1次診断 Is最小値	耐震2次診断 Is最小値	
1	三輪小	11	屋内運動場	S2階	602	S52	2	36.1	0.08	0.07
2	三井小	9	屋内運動場	S2階	747	S49	3	39.0	0.18	0.10
3	浅江小	6-1・2	屋内運動場	S2階	1,112	S44	3	44.0	0.18	0.03
4	島田小	2	屋内運動場	S2階	775	S46	12	41.3	0.21	0.12
5	室積中	7	屋内運動場	S2階	856	S47	2	41.1	0.22	0.10
6	島田中	3	屋内運動場	S2階	860	S44	1	44.2	0.24	0.10
7	大和中	7	屋内運動場	S2階	735	S45	12	42.3	0.25	0.10
8	上島田小	9	屋内運動場	S2階	749	S51	12	36.3	0.29	0.20
9	光井小	17	屋内運動場	S2階	869	S52	12	35.3	0.31	0.12
10	岩田小	7	屋内運動場	S1階	602	S54	2	34.1	0.42	0.35

### 耐震改修学校棟別順位表(校舎)

(平成25年3月現在)

順位	学校名	棟番号	棟名称	構造	延面積 m <sup>2</sup>	竣工年月	経過年数	耐震1次診断 Is最小値	耐震2次診断 Is最小値	
1	上島田小	7-1・2・3	普通教室棟	RC3階	1,640	S48	4	39.11	0.11	0.53
	上島田小	7-4	特別教室棟	RC3階	466	S53	1	35.2	0.25	0.20
2	島田小	1-1	普通教室棟	RC3階	1,787	S45	7	42.8	0.21	0.34
	島田小	1-2	特別・普通教室棟	RC3階	736	S46	12	41.3	0.13	0.35
3	大和中	001-1・2	管理・普通教室棟	RC3階	1,171	S37	2	51.1	0.14	0.40
4	浅江小	2-1	特別教室棟	RC3階	1,427	S45	3	43.0	0.15	0.42
	浅江小	2-2・3	普通教室棟	RC3階	952	S50	12	37.3	0.23	0.51
5	室積中	001-1・2	普通教室棟	RC3階	2,136	S45	3	43.0	0.16	0.28
	室積中	001-3・4	管理特別教室棟	RC3階	813	S48	3	40.0	0.24	0.36
6	島田中	001-1	普通教室棟	RC4階	1,555	S43	3	45.0	0.17	0.34
	島田中	001-2	管理特別教室棟	RC3階	1,294	S43	3	45.0	0.17	0.46
7	周防小	1	普通教室棟	RC3階	1,501	S41	3	47.0	0.18	0.43
8	光井小	14-1・2・3	普通教室棟	RC3階	2,221	S47	8	40.7	0.19	0.41
9	室積小	1-2	普通教室棟	RC3階	988	S38	1	50.2	0.21	0.34
10	浅江小	22-1	特別教室棟	RC4階	1,689	S54	7	33.8	0.21	0.64
11	大和中	009	特別教室棟	RC3階	1,849	S56	2	32.1	0.21	0.67
12	岩田小	1-1・2	普通教室棟	RC3階	1,442	S53	3	35.0	0.21	0.55
13	島田中	008-1	普通教室棟	RC4階	1,084	S55	3	33.0	0.21	0.44
14	光井小	15-1・2	普通教室棟	RC3階	1,865	S50	3	38.0	0.21	0.79
15	浅江小	19-1	普通教室棟	RC3階	1,311	S48	7	39.8	0.22	0.42
	浅江小	19-2	管理・普通教室棟	RC3階	1,275	S52	12	35.3	0.22	0.81
16	三井小	8-1・2・6	普通教室棟	RC3階	1,490	S48	3	40.0	0.22	0.50
	三井小	8-3・4・5	普通教室棟	RC3階	1,647	S51	7	36.8	0.22	0.60
17	岩田小	6-1・2	管理特別教室棟	RC3階	1,405	S53	8	34.7	0.22	0.51
18	室積小	4-1	普通教室棟	RC2階	723	S44	3	44.0	0.28	0.37
	室積小	4-2	普通教室棟	RC3階	556	S51	11	36.4	0.30	0.56
19	室積小	2-1・2	管理特別教室棟	RC2階	1,449	S39	1	49.2	0.33	0.54
20	室積中	001-5	特別教室棟	RC3階	499	S57	2	31.1	0.35	0.76
21	三輪小	15	普通教室棟	RC3階	1,335	S57	1	31.2	0.45	0.85
22	島田中	002	特別教室棟	S1階	250	S43	3	45.0	0.62	0.81

体育館 7,907 m<sup>2</sup>  
校舎 38,556 m<sup>2</sup>  
計 46,463 m<sup>2</sup>