

周南地区衛生施設組合記者発表資料

令和7年2月6日

件名	粗大ごみ破砕機内における火災事故について
内容	恋路クリーンセンターにおいて、粗大ごみ破砕機内の火災事故が発生しました。 原因は、搬入されたごみの中に酸素ボンベが混ざっており、ボンベがスクリュウに噛み込んで火花が発生し、ごみに引火したものと推測しています。 記 1 日時・場所等 令和7年2月4日(火) 13時55分 恋路クリーンセンター 粗大ごみ破砕機 2 発生状況 粗大ごみ破砕機に投入された処理中のごみから爆発音があり、煙と火花が発生した。 3 被害状況 (1) 人的被害 なし (2) 物的被害 ボンベの噛み込みにより、粗大ごみ破砕機のスクリュウの一部が損傷した。 4 今後の対策 (1) 搬入ごみの監視強化 (2) 関係市（下松市、光市、周南市）へごみの分別徹底の依頼 (3) 直接搬入業者への注意喚起 以上
問合せ	周南地区衛生施設組合 恋路クリーンセンター 担当：木本（このもと）、三好 TEL:0833-43-2636 FAX:0833-41-1710