

低濃度 P C B 汚染廃電気機器等収集運搬処分業務 予定排出量・廃棄物の種類

番号	対象機器	容量		製造者	型式	製造年	製造番号	台数	重量		油量		濃度		保管場所	保管状況	備考
1	変圧器 (動力トランス)	75	kVA	三菱電機	G202172 RAT形	昭和59年	G202172	1 台	305	kg	64	L	4.5	mg/kg	図書館	機械室にて一時保管中	
2	低圧コンデンサー	75	μ F	ニチコン	SH(MF) N1形	昭和52年	WD	1 個	624	g	不明	不明	不明	不明	図書館	プラスチック容器内に保管	製造メーカー者に問合せした結果、PCB混入疑い有。 (みなしPCB)
3	低圧コンデンサー	50	μ F	ニチコン	SH(MF) N1形	昭和51年	ZS	1 個	421	g					図書館	プラスチック容器内に保管	
4	低圧コンデンサー	50	μ F	日立コンデンサ	AM-2050TD	昭和46年	FA626	1 個	565	g					図書館	プラスチック容器内に保管	
5	低圧コンデンサー	75	μ F	ニチコン	SH(MF) N1形	昭和51年	809	1 個	592	g					図書館	プラスチック容器内に保管	
6	低圧コンデンサー	75	μ F	ニチコン	SH(MF) N1形	昭和52年	VN	1 個	620	g					図書館	プラスチック容器内に保管	
7	変圧器	75	kVA	大阪変圧器	-	昭和51年	P6278001	1 台	440	kg	110	L	16.0	mg/kg	図書館	機械室にて一時保管中	機械室からの搬出費用を含むこと。
8	変圧器	20	kVA	東芝	P56-K8	平成3年	91081610	1 台	110	kg	23	L	1.4	mg/kg	図書館	機械室にて一時保管中	機械室からの搬出費用を含むこと。
9	変圧器	150	kVA	三菱電機	SF	昭和46年	10347001	1 台	670	kg	190	L	240	mg/kg	市民ホール	機械室にて一時保管中	中身つり上重量335 k g 地上渡し
10	変圧器	250	kVA	三菱電機	不明	不明	不明	1 台	約1,345	kg	520	L※	800	mg/kg	市民ホール	機械室にて一時保管中	油量は推定 地上渡し
11	m p コンデンサ	2	μ F	日立製	EP-RA2	昭和53年	E08584-4 No, 51	1 個	約1	kg	不明	不明	7.5	mg/kg	図書館	プラスチック容器内に保管	
12	m p コンデンサ	2	μ F	日立製	EP-RA2	昭和53年	E08584-4 No, 57	1 個	約1	kg			1.3	mg/kg	図書館	プラスチック容器内に保管	
13	m p コンデンサ	2	μ F	日立製	EP-RA2	昭和53年	E08584-7 No, 88	1 個	約1	kg			0.57	mg/kg	図書館	プラスチック容器内に保管	
14	m p コンデンサ	2	μ F	日立製	EP-RA2	昭和53年	E08584-8 No, 105	1 個	約1	kg			0.81	mg/kg	図書館	プラスチック容器内に保管	
15	オイルコンデンサ	15	μ F	ニチコン	JIS C 6441	不明	CH711H2G156K	1 個	約1	kg			16.0	mg/kg	図書館	プラスチック容器内に保管	
16	変圧器 (1 Φ トランス)	30	kVA	富士電機製造	FH75S6-30S	昭和52年	B7282	1 台	190	kg	60	L	39.0	mg/kg	図書館	機械室にて一時保管中	
17	低圧コンデンサー	10	μ F	日本コンデンサ工業	EMP-2010T	昭和44年	1172	2 個	約400	g	不明	不明	17.0	mg/kg	図書館	プラスチック容器内に保管	
18	低圧コンデンサー	15	μ F	日本コンデンサ工業	EMP-2015T	昭和45年	6822	1 個	約400	g			16.0	mg/kg	図書館	プラスチック容器内に保管	
19	低圧コンデンサー	20	μ F	日本コンデンサ工業	EMP-2020T	昭和45年	8184	1 個	約400	g			19.0	mg/kg	図書館	プラスチック容器内に保管	

PCB分析のために取り出した検査容器一式も同時に回収・処分すること。