

## 仕 様 書

1 業務名

光スポーツ公園キュービクル内トランス・コンデンサ取替修繕

2 業務期間

契約締結日から令和8年3月31日まで

3 業務場所

光スポーツ公園 キュービクル内  
(光市大字光井110番地)

4 動力変圧器規格

60Hz 単相30kVA

5 業務内容

- (1) 光スポーツ公園キュービクル内の動力用変圧器を取り外し、同規格の変圧器に更新する。
- (2) 取り外した変圧器には低濃度P C B (ポリ塩化ビフェニル) が含まれていることから、慎重に作業を行うこと。
- (3) 取り外した変圧器は、処分するまでの間、室内で保管しておく必要があるため、光市立図書館倉庫まで移動させること。保管に当たり、P C Bの飛散・流出・地下浸透・悪臭発生の防止のための措置を講じること。

6 作業日

全館停電を伴うことから、月曜日又は火曜日とする。詳細については、スポーツ推進課と調整を行うこと。

7 報告

業務完了後、受託者は委託者に報告書を提出すること。

8 現地確認

現地確認は、質問期限の前日までとする。現地確認を希望する場合は、必ず担当課と日程を調整すること。

9 その他

- (1) 資格が必要な施工等は、有資格者が行うこと。
- (2) 施工、完成等に必要な諸機関への手続・試験・検査は、受託者において行うこと。
- (3) 業務遂行中に生じた業務に関する事故の責任は、受託者に帰すものとし、これに要する費用は受託者の負担とする。また、交通費も受託者の負担とする。
- (4) その他疑義が生じたときは、相互協議の上、決定すること。

#### 10 担当課

光市教育委員会スポーツ推進課

743-0011 光市光井九丁目18番4号（スポーツ館内）

TEL：0833-74-3605

FAX：0833-72-4850