

第6号様式

工 事 内 容 に 対 す る 質 問 回 答 表

NO 1

工 事 名	やまと学園周辺環境道路整備工事	公 告	令和7年5月26日
工事場所	光市大字塩田 地内	入 札	令和7年6月17日
質 問 事 項		回 答 事 項	
月 日	質 問 内 容	月 日	回 答 内 容
5月30日	単価設定条件書より ①購入土は路床材、盛土材、真砂土のどの材料でしょうか？ ②角材の詳細な規格を教示ください。	6月3日	①盛土材です。 ②栈木(米松)の4.0m×2.7(3)cm×6cmです。