第6号様式

工事内容に対する質問回答書

工事名	旧みたらい保育園解体工事	公告：令和 8 年 11 月 6 日
工事場所	光市室積東ノ庄2214番2	入札：令和 8 年 12 月 1 日

質問事項		回答事項	
月日	質問内容	月日	回答内容
11 月 10 日	別紙明細-38 植栽撤去の内訳で植栽④の伐採と伐根の本数違い、どちらが正の本数でしょうか、御確認御返答願います。	11 月 10 日	切株の伐根のみを行うものが含まれているため、伐採に対し伐根の数が多くなっています。