

周南東部環境施設組合記者発表資料

令和6年10月4日

件名	その他プラスチック類処理ラインの破砕機内 における爆発事故について
内容	このたび、リサイクルセンターえこぱーくにおいて、「その他プラスチック類処理ラインの破砕機」内の爆発事故が発生しました。 原因として考えられるのは、「その他プラスチック類（青色のごみ指定袋）」に、発火原因となり得るごみと、可燃性ガスが残ったままのごみが混入し、破砕処理により、漏れたガスに引火し爆発したものと推測しています。 記 1 日時・場所等 令和6年9月27日（金）9時29分 リサイクルセンターえこぱーく その他プラスチック類破砕機 2 被害状況 （1）人的被害 なし （2）物的被害 機械設備に一部損傷あり。（その他プラスチック類処理ラインの破砕機直後の風力選別機の確認扉二か所、及び最終工程の圧縮梱包機への定量供給ホッパ確認扉一か所） ※炎検知器により機械設備内の消火設備が作動し消火され火災には至らず 3 今後の対策 （1）処理ライン投入前の危険物除去対策を徹底 （2）構成市（光市・下松市）の住民の皆様に対して、正しいごみ分別の徹底を周知
問合せ	【事故について】 周南東部環境施設組合 業務係 担当：福田、向井 TEL：0820-48-2442 FAX：0820-48-0077 【ごみの分別について】 光市環境事業課 ごみ・リサイクル対策係 担当：長岡 TEL：0833-72-1471 下松市環境推進課 廃棄物対策係 担当：森藤 TEL：0833-45-1829