

周南地区衛生施設組合記者発表資料

令和7年2月6日

件名

粗大ごみ破砕機内における火災事故について

内容

恋路クリーンセンターにおいて、粗大ごみ破砕機内の火災事故が発生しました。

原因は、搬入されたごみの中に酸素ボンベが混ざっており、ボンベがスクリュウに噛み込んで火花が発生し、ごみに引火したものと推測しています。

記

1 日時・場所等

令和7年2月4日(火) 13時55分

恋路クリーンセンター 粗大ごみ破砕機

2 発生状況

粗大ごみ破砕機に投入された処理中のごみから爆発音があり、煙と火花が発生した。

3 被害状況

(1) 人的被害

なし

(2) 物的被害

ボンベの噛み込みにより、粗大ごみ破砕機のスクリュウの一部が損傷した。

4 今後の対策

(1) 搬入ごみの監視強化

(2) 関係市（下松市、光市、周南市）へごみの分別徹底の依頼

(3) 直接搬入業者への注意喚起

以上

問合せ

周南地区衛生施設組合

恋路クリーンセンター 担当：木本（このもと）、三好

TEL:0833-43-2636 FAX:0833-41-1710